



CORPORACIÓN  
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
DE SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS  
LABORATORIO DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS

Página: 1 de 1  
Código: FO-MIB-10  
Revisión: 01  
Fecha: 06/12/2021

RESUMEN EJECUTIVO CALIDAD DE AGUA

MES: MAYO AÑO: 2024 FECHA: 04/06/2024

| DEPARTAMENTOS | %IP   | %CR   | %NEG. FECALES |
|---------------|-------|-------|---------------|
| SUROESTE      | 94.52 | 92.12 | 93.78         |
| NOROESTE      | 93.22 | 94.52 | 91.10         |
| ESTE          | 94.30 | 97.58 | 93.24         |
| NORTE         | 71.32 | 50.00 | 61.84         |

  
ELABORADOR POR:  
RAMON ANTONIO JIMÉNEZ



  
APROBADO POR:  
LIC. JOSÉ A. MATEO